

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DECLARATION OF CONFORMITY



Empresa responsable **ELECTRO TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL S.A. (E.T.I. S.A)**

Dirección Paseo John Lennon, 9 28906 Getafe (MADRID)



Declara bajo su responsabilidad que los siguientes:

ISO 9001:2008

Productos Unidades para alimentación de Lámparas de Descarga.
UAL-T CL1, UAL-TT CL1, UAL-T CL2, UAL-TT CL2, Booster-T-S CL2,
Agro-T-S CL2.

Modelos VS y HM 70-100-150-250-400-600 W / 220-230-240 V / 50-60 Hz

Cumplen los requisitos establecidos por las directivas y normativas siguientes:

- EN 55015 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase).
- IEC 61547 Equipos para iluminación para uso general - Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
- IEC 61347-1 Dispositivos de control de lámpara - Requisitos generales y requisitos de seguridad.
- IEC 61347-2-9 Dispositivos de control de lámpara - Requisitos particulares para dispositivos de control electromagnéticos para lámparas de descarga.
- IEC 61347-2-1 Dispositivos de control de lámpara - Requisitos particulares para dispositivos arrancadores (excepto cebadores de efluvios).
- IEC 1048 Condensadores para utilización en los circuitos de lámparas de descarga.

De acuerdo con la DIRECTIVAS 2014/35/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a la Compatibilidad Electromagnética y a la DIRECTIVA de Baja Tensión.
Textos Refundidos: 89/336/CEE, 92/31/CEE y 93/68/CEE, y el 73/23 CEE.

Se declina toda responsabilidad en caso de que estos productos se instalen o utilicen de forma inadecuada o para otros fines distintos de los que han sido previstos o no se efectúe un mantenimiento adecuado.

José Ignacio Garreta Oñate
Director General



Getafe, a 01 de Julio de 2016